

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тамбовской области
г. Тамбов, ул. Железнодорожная, 14, тел. 72-25-46, gpn_tmb@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ТОНД и ПР по г. Мичуринску, Мичуринскому, Никифоровскому и
Петровскому районам

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Мичуринск, ул. Гоголевская, д. 145, тел. 5-17-32, gpn_tmb_g45@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ № 17/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
«Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Мичуринска Тамбовской области
в лице директора Рябова Дмитрия Александровича

полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.

во исполнение: распоряжения заместителя главного государственного инспектора
г. Мичуринска, Мичуринского, Никифоровского и Петровского районов по
пожарному надзору № 17 от 04 февраля 2019 года ст. 6 Федерального закона от
21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 09 час. 00 мин.
20 февраля 2019 г. до 11 час. 00 мин. 11 марта 2019 г. проведена проверка:
старшим инспектором территориального отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по г. Мичуринску, Мичуринскому, Никифоровскому и
Петровскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Тамбовской
области капитаном внутренней службы Карпушонок Дмитрием Андреевичем
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Мичуринска Тамбовской
области по адресу: 393760, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Энгельса, д. 2

должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)
по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес

совместно с: директором МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»
Рябовым Дмитрием Александровичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности и	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	В помещениях: спортивного зала, раздевалке, столовой и в лестничной клетке запасного эвакуационного выхода на светильники установить колпаки (рассеиватели)	пункт 82 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»	26.07.19	
2	Помещение раздевалки оборудовать дымовыми пожарными извещателями автоматической пожарной сигнализацией вместо тепловых.	п. 3 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», утвержденных приказом МЧС России от 18.06.2003 г. №4836	26.07.19	
3	Здание школы в полном объеме обеспечить знаками пожарной безопасности.	пункт 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»	26.07.19.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ТОНД и ПР по г. Мичуринску,
Мичуринскому, Никифоровскому и Петровскому районам
УНД и ПР Главного управления МЧС России по
Тамбовской области капитан внутренней службы
Карпушонко Дмитрий Андреевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 11 » 03 20 19 г.



Предписание на 3 листах для исполнения получил (а):

Директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 2» Рябов Дмитрий Александрович

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

« » 20 г.